



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022264/FNOC/COL/2025/3169

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 28, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : GURUDEV PUBLIC SCHOOL (LOKHIT PARISHAD SAMITI)

आवेदक का पता / Applicant Address : LOKHIT PARISHAD SAMITI, SAGAR PH. NO.41, KH. NO.15/2, 15/3, 18/2 AT VILLAGE PIPARKHEDI, TEHSIL - BINA, DISTRICT - SAGAR 470113

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 6 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 17000 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : GURUDEV PUBLIC SCHOOL PH. NO.41, KH. NO.15/2, 15/3, 18/2 AT PIPARKHEDI, BINA SAGAR SAGAR District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100022264 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

((1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.


Principal
GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)


Manager
GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022264/FNOC/COL/2025/3169
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 28, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : GURUDEV PUBLIC SCHOOL (LOKHIT PARISHAD SAMITI)

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Principal

GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)

GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022264/FNOC/COL/2025/3169
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 28, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : GURUDEV PUBLIC SCHOOL (LOKHIT PARISHAD SAMITI)

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड - 2016 के भाग - 4 अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी ,और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा ।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

Principal

GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)

GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022264/FNOC/COL/2025/3169
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 28, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : GURUDEV PUBLIC SCHOOL (LOKHIT PARISHAD SAMITI)

अतः फायर इंजीनीयर (कंसल्टेंट) जितेन्द्र शर्मा एवं गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

SANDEEP G R Digitally signed by
SANDEEP G R
Date: 2025.07.28
18:55:47 +05'30'

SAGAR Collector/Fire Officer,

SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh


GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)


Principal
GURUDEV PUBLIC SCHOOL
Bina, Distt. Sagar (M.P.)